

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT


ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

Ulvskovvej 59
8300 Odder

Du betaler hvert år **38.900 kr.**
mere, end du behøver i energjudgifter*

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

- 1** Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm
 Årlig besparelse: 1.100 kr.
 Investering: 4.700 kr.
- 2** Efterisolering af loftsrum, skrå- og skunkvægge til ialt 300 mm isolering
 Årlig besparelse: 14.200 kr.
 Investering: 121.300 kr.
- 3** Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm
 Årlig besparelse: 8.300 kr.
 Investering: 80.000 kr.



Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

DIT ÅRLIGE BESPARELSESPOTENTIALE*

	I DAG	EFTER RENTABLE TILTAG	DU SPARER ÅRLIGT
Fyringsgasolie	69.300 kr.	36.900 kr.	32.400 kr.
El til opvarmning	9.400 kr.	4.700 kr.	4.700 kr.
El til andet	25.400 kr.	23.600 kr.	1.800 kr.
Samlet energjudgift	104.100 kr.	65.200 kr.	38.900 kr.
Samlet CO ₂ -udledning	15,47 ton	8,89 ton	6,58 ton

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

FORBEDRING AF ENERGIMÆRKET VED GENNEMFØRELSE AF ALLE RENTABLE FORSLAG:

